

AMG spa - Via Delle Arti e dei Mestieri, 1/3 36030 S.Vito di Leguzzano / Vicenza / Italia Tel. +39 0445 519933 (ricerca automatica) Fax 0445 519034 Export +39 0445 519064 Capitale sociale € 1.500.000 inter. versato R.E.A. VI 234678 - Codice mecc. VI046925 Cod. fisc. Part. IVA - Reg. Imp. 02488430246 Direzione e coordinamento ONEWAY Srl

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

ai requisiti del DM 16.02.2016 (Conto Termico 2.0)

In relazione ai test effettuati in laboratorio, in accordo con la normativa EN 303-5:2012, AMG SPA dichiara che la caldaia alimentata a pellet:

MARCHIO	FOCO
MODELLO	BOILER20FO; BOILER20SFO
RAPPORTO DI COLLAUDO N°	K 1960 2016 Z1
LABORATORIO ACCREDITATO	TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456)
COSTRUTTORE	AMG SPA, Via delle arti e dei mestieri 1/3 - San Vito di Leguzzano (VI)
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 303-5:2012
COMBUSTIBILE	Pellet di legno in classe A1-A2 cfr. UNI EN ISO17225-2

Rispetta i limiti di emissione e di rendimento richiesti dal DM 16.02.2016 ed ha le seguenti caratteristiche

Requisiti DM 16.02.2016 (Conto termico 2.0)			Valore misurato a potenza nominale rif. 13% O2
Potenza nominale	kW		17,51
Rendimento termico nominale	%	> 87 + log (Pn) =88,24	92,13
CO	g/Nm³ in rif. 13%O2	≤ 0,25	0,014
Particolato primario (PP)	mg/Nm³ in rif. 13%O2	≤ 20	4,8
Classe caldaia		5	5
Fattore premiante			1,5

Place	Odit vito di Zoguzzano (VI)
Data Date	20/06/2017
Firma	AMG spar- Via delle Arti e dei Mestieri, 1/3 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI Tel. 0445.519933 - Fax Italia 0445.519034 Fax estero +39 0445,519064-PLeCF 9248843024
Sign	Filippi Gianluigi

San Vito di Leguzzano (VI)

Luggo