

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' ai requisiti del DM 16.02.2016 (Conto Termico 2.0) e al decreto ambientale 186 del 07/11/2017

In relazione ai test effettuati in laboratorio, in accordo con la normativa EN 303-5:2012, AMG SPA dichiara che la caldaia alimentata a legna e pellet:


MODELLO	BioTec Plus 31
RAPPORTO DI COLLAUDO N°	30-13243/T1
CERTIFICATO DA	Strojírenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, Public enterprise) - Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
COSTRUTTORE	Centrometal d.o.o – Glavna 12, 40306 Macinec (Croazia)
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 303-5:2012
COMBUSTIBILE	Legna B cfr. UNI EN ISO17225-5 Pellet di legna A1 – EN ISO 17225-2

Rispetta i limiti di emissione e di rendimento richiesti dal DM 16.02.2016 e dal decreto ambientale 186 del 07/11/2017 ed ha le seguenti caratteristiche

Requisiti		Valori	
		Pellet di legno	A legna
Potenza nominale	kW	31	
Classe caldaia		5	
Rendimento termico	%	90,8	93,1
CO	mg/Nm ³ rif. 13% O ₂	62	144
PP	mg/Nm ³ rif. 13% O ₂	13	10
OGC/THC	mg/Nm ³ rif. 13% O ₂	2	7
NOx	mg/Nm ³ rif. 13% O ₂	126	127
Classificazione Caldaia		3 stelle	4 stelle

Luogo
Place San Vito di Leguzzano (VI)

Data
Date 11/03/2020

Firma
Sign 
AMG S.p.A. - Via delle Arti e dei Mestieri, 1/3
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
Tel. 0445.519933 - Fax Italia 0445.519034
Fax estero +39 0445 519064 - P.I. e C.F. 02488430246