

Certificato ambientale n. 1880-CPR-429CA-19

**CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEI GENERATORI DI CALORE
ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI SOLIDE****MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 NOVEMBRE 2017, N. 186**

Produttore: CENTROMETAL d.o.o.
GLAVNA 12
40306 MACINEC
CROAZIA

Modello: PelTec - lambda 48

Tipo di generatore: caldaie (303-5 alimentazione a pellet)
Potenzialità nominale kW: 48,2
Classe di prestazione: classe 5 secondo la EN 303-5:2012

Laboratorio di prova: NB 1045 STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p.
Hudcova 56B
621 00 Brno
Repubblica Ceca

Confronto delle prestazioni del generatore di calore con i limiti stabiliti dal decreto 7 novembre 2017, n.186

VALORI CERTIFICATI			LIMITI all.1 D.M. 7/11/2017, n.186			
			5 stelle	4 stelle	3 stelle	2 stelle
PP	mg/Nm ³	13	10	15	20	40
COT	mg/Nm ³	2	5	10	15	20
NOx	mg/Nm ³	74	120	130	145	200
CO	mg/Nm ³	23	25	100	250	300
η	%	93,4	92	91	90	90

PP = particolato primario, COT = carbonio organico totale, NOx = ossidi di azoto, CO = monossido di carbonio, η = rendimento
Tutti i valori indicati si riferiscono al gas secco in condizioni normali (273 K e 1013 mbar) con una concentrazione volumetrica di O₂ residuo pari al 13%.

CLASSE ENERGETICA DI APPARTENENZA:**4 STELLE**

I risultati delle prove eseguite sull'apparecchio oggetto della presente Certificazione ambientale sono contenuti nel Rapporto di prova O-B-01022-19 datato 2019-03-25.

Data di emissione: 28.03.2019**Responsabile del laboratorio**
dr.ssa Claudia Marcuzzi