

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
ai requisiti del DM 16.02.2016 (Conto Termico 2.0)

In relazione ai test effettuati in laboratorio, in accordo con la normativa EN 303-5:2012, AMG SPA dichiara che la caldaia alimentata a pellet:


| | |
|-------------------------|---|
| MODELLO | PelTec-lambda 18 |
| RAPPORTO DI COLLAUDO N° | O-B-01022-19 |
| CERTIFICATO DA | Strojirenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, Public enterprise) - Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika |
| COSTRUTTORE | Centrometal d.o.o – Glavna 12, 40306 Macinec (Croazia) |
| NORMA DI RIFERIMENTO | EN 303-5:2012 |
| COMBUSTIBILE | Pellets di legno C1 – EN 303-5:2012 Pellets di legno A1 - EN ISO 17225-2 |

Rispetta i limiti di emissione e di rendimento richiesti dal DM 16.02.2016 ed ha le seguenti caratteristiche

| Requisiti DM 16.02.2016 (Conto termico 2.0) | | | Valore misurato a potenza nominale rif. 13% O ₂ |
|---|--|-----------------------------|--|
| Potenza nominale | kW | | 18 |
| Rendimento termico nominale | % | $> 87 + \log (P_n) = 88,99$ | 92,4 |
| CO | g/Nm ³ in rif. 13%O ₂ | $\leq 0,25$ | 0,083 |
| Particolato primario (PP) | mg/Nm ³ in rif. 13%O ₂ | ≤ 20 | 12 |
| Classe caldaia | | 5 | 5 |
| Fattore premiante | | | 1,2 |

Luogo San Vito di Leguzzano (VI)
Place

Data 08/08/2019
Date

Firma 
Sign

AMG
AMG S.p.A. - Via delle Arti e dei Mestieri, 1/3
36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)
Tel. 0445.519933 - Fax Italia 0445.519034
Fax estero +39 0445 519064 P.I. e C.F. 02488430246