

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

### ai requisiti del DM 16.02.2016 (Conto Termico 2.0)

In relazione ai test effettuati in laboratorio, in accordo con la normativa EN 303-5:2012, AMG SPA dichiara che la caldaia alimentata a pellet:


MODELLO	PeITec-lambda 48
RAPPORTO DI COLLAUDO N°	O-B-01022-19
CERTIFICATO DA	Strojirenský zkušební ústav, s.p. (Engineering Test Institute, Public enterprise) - Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Česká republika
COSTRUTTORE	Centrometal d.o.o – Glavna 12, 40306 Macinec (Croazia)
NORMA DI RIFERIMENTO	EN 303-5:2012
COMBUSTIBILE	Pellets di legno C1– EN 303-5:2012 Pellets di legno A1 - EN ISO 17225-2

Rispetta i limiti di emissione e di rendimento richiesti dal DM 16.02.2016 ed ha le seguenti caratteristiche

Requisiti DM 16.02.2016 (Conto termico 2.0)			Valore misurato a potenza nominale rif. 13% O <sub>2</sub>
Potenza nominale	kW		48,2
Rendimento termico nominale	%	> 87 + log (Pn) =88,99	93,4
CO	g/Nm <sup>3</sup> in rif. 13%O <sub>2</sub>	≤ 0,25	0,023
Particolato primario (PP)	mg/Nm <sup>3</sup> in rif. 13%O <sub>2</sub>	≤ 20	13
Classe caldaia		5	5
Fattore premiante			1,2

Luogo San Vito di Leguzzano (VI)  
Place

Data 08/08/2019  
Date

Firma   
Sign

**AMG**  
 AMG S.p.A. - Via delle Arti e dei Mestieri, 1/3  
 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO (VI)  
 Tel. 0445.519933 - Fax Italia 0445.519034  
 Fax estero +39 0445 519064 - P.I. e C.F. 02488430246  
 Filippo Gianluigi